



Zeit: 26.02.16

Alarmierung: DME

Einsatzart: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsatzort: Landhaus am Rotenberg, Pöhlde

Objekt: Seniorenheim

Eingesetzte Fahrzeuge:



TLF 16/25

Eigene Kräfte : 8

Unterstützung: - / -

Einsatzdauer: 16:42 – 17:02

Der Einsatz:

Am 26.02.2016 um 16:42 Uhr wurden die Kameraden/innen der Feuerwehr Pöhlde zum Seniorenheim Landhaus am Rotenberg in Pöhlde gerufen. Grund hierfür war eine ausgelöste Brandmeldeanlage.

Nach dem Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs erkundete der Fahrzeugführer die Lage und machte den Auslöser für die BMA ausfindig, derweil bereitete die Mannschaft des TLFs alles für einen möglichen Innenangriff vor. Der Angriffstrupp rüstete sich zudem bereits während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus.

Es stellte sich eine Friteuse in der Küche als Auslöser der BMA heraus, ein Feuer konnte nicht erkannt werden. Aus diesem Grund konnten alle Gerätschaften wieder auf dem Fahrzeug verlastet und die Rückfahrt angetreten werden.

Der Einsatz war gegen 17:02 Uhr beendet.

Text: J.Böttcher