



Zeit: 22.11.2011 um 3:45 Uhr
Einsatzart: Auslösung der BMA
Einsatzort: Pöhlde
Objekt: Alten und Pflegeheim „Oderaue“
Eingesetzte Fahrzeuge: TLF und LF16-TS
Eigene Kräfte : 17
Unterstützung: /
Einsatzdauer: 15min

Der Einsatz:

Gegen 4 Uhr in der Nacht, löste die Brandmeldeanlage des Alten und Pflegeheim „Oderaue“ in Pöhlde aus.

Daraufhin war die Pöhlder Wehr mit 2 Fahrzeuge und 17 Kameraden schnell vor Ort. Nach der Feststellung der Lage stellte sich heraus, das eine durchgeschmorte Deckenlampe den Rauchmelder auslöste.